

# Leistungserklärung Nr. 2013/05-CPR/008-DE

(gemäß BauPVO Nr. 305/2011)



- Kenncode des Produkttyps** 35 – Flammschutzprodukte
- Chargennummer** siehe Aufdruck
- Verwendungszweck** biegsame Brandschutzgewebe und Brandschutzmassen, im Brandfall aufschäumend
- Handelsname** **PYROWRAP® Wet FSB-W...**
- Hersteller** OBO Bettermann GmbH & Co. KG  
Hüingser Ring 52  
58710 Menden/ Sauerland  
Deutschland
- Bevollmächtigter** Herstellwerk S
- Bewertung der Leistungsbeständigkeit** System 1
- Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat auf der Grundlage der ETAG 026-2 und der Europäischen technischen Zulassung ETA-13/0158 die Erstprüfung des Bauprodukts, die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und das EG-Konformitätszertifikat **0761 – CPD – 0329** ausgestellt.

## 9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>		
<b>FSB-WB, FSB-WA</b>	Klasse B-s1, d0	EN 13501-1
<b>FSB-WS, FSB-WV</b>	Klasse E	
<b>Feuerwiderstand</b>	Gemäß Abschnitt 2.2.2 ETA-13/0158	EN 13501-2
<b>Nutzungskategorie</b>	X	EOTA TR024

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 5.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Menden, 01.07.2013

ppa.   
Matthias Gerstberger  
Leitung Innovation & Marketing

i.V.   
Hans-Theo Fabry  
Produktmanagement BSS